



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ЗАТО ГОРОДА НОВОУРАЛЬСК

ул. Ленина, 46, г. Новоуральск, 624130

29 .05.2019 № 19-01-16-2019

На № \_\_\_\_\_

Директору  
МАДОУ «Детский сад «Гармония»

Вохмяковой А.К.

ул. Ленина, 97,  
г. Новоуральск,  
Свердловская область, 624130

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой ЗАТО г. Новоуральск в соответствии с планом работы прокуратуры на первое полугодие 2019 года с участием специалиста ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и гражданской обороне при содержании и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что в собственности Новоуральского городского округа находится защитное сооружение гражданской обороны (противорадиационное укрытие) инв. № 570053, расположенное по адресу: г. Новоуральск, ул. М. Горького, д. 2 «А».

В соответствии с договором от 07.08.2013 № 41/2013-бв, заключенным между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа и МАДОУ «Детский сад «Гармония» (далее – учреждение), а также паспортом убежища указанное защитное сооружение гражданской обороны передано в пользование и эксплуатируется учреждением.

Исходя из положений п. 2 ст. 689, п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный договор по истечении срока действия считается заключенным на неопределенный срок.

Согласно п. 4.2 договора МАДОУ «Детский сад «Гармония» обязуется:

- обеспечить сохранность объекта, содержать объект, его приборы и оборудование конструктивно-технического и коммунального оснащения, а также прилегающие площади и территории в исправности, надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, соблюдать «Правила благоустройства и озеленения на территории НГО» (п.п. 4.2.4);

- соблюдать технические, санитарные, пожарные нормы и требования техники безопасности при использовании объекта (п.п. 4.2.5);

ВИ 000146

ВХ. №	01-16/052
Дата	30.05.2019
Подпись	

- своевременно производить необходимый ремонт и обслуживание объекта за счет собственных средств (п.п. 4.2.6).

В соответствии с положениями ст. ст. 1, 2 и 6 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» одной из основных задач в области гражданской обороны является предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определяет Правительство Российской Федерации.

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» к объектам гражданской обороны отнесены убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – Правила, Приказ), рассчитанные на случаи: режима повседневной деятельности, военного времени, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно пункту 3.2.1 Правил при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом должна быть обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов (входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств); герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

Проверкой выявлены следующие нарушения при содержании и эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны:

- емкости запаса питьевой воды не оборудованы водоуказателями (п. 4.5.2 Правил);

- не обозначены указателями маршруты движения к защитному сооружению гражданской обороны (п. 6.2.3 Правил).

Таким образом, ответственными должностными лицами учреждения допущено грубое нарушение требований законодательства о пожарной безопасности и гражданской обороне при эксплуатации и содержании объекта гражданской обороны, находящегося в муниципальной собственности, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22 и ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня вынесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных выше нарушениях.
3. О принятых мерах должно быть сообщено прокурору ЗАТО г. Новоуральск в письменной форме с приложением копий приказов о привлечении виновных лиц к ответственности.
4. Представление рассмотреть с участием работника прокуратуры ЗАТО г. Новоуральск, о времени и месте рассмотрения представления уведомить заблаговременно.

Прокурор ЗАТО г. Новоуральск  
старший советник юстиции



Ю.А. Шевченко